

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie	Gustave Royerslaan 15A(2e verdiep) te 9600 Ronse
Naam eigenaar	Van Ongevalle Maxim
Adres eigenaar	idem
Type object	appartement
EAN-code	niet beschikbaar
Aard installatie	nieuw
Doel onderzoek	verkoop wooneenheid

Het onderzoek is verricht op 16-3-2011 volgens artikel art 270 [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V)	2 x 230 (2f)	Gegevens hoofdbeveiliging (A)	32
Type elektrode	pen	Waarde differentiële schakelaar(s) (mA)	300 en 30
Ø voedingsleiding (mm ²)	6	Aantal verdeelborden	1
Waarde hoofdschakelaar (A)	40	Aantal stroombanen per verdeelbord	9

Metingen

RA / ZS (Ω)	1,29 /	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolati weerstand van de installatie ($M\Omega$)	>0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: na 2000

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's

Het badkamermeubilair was tijdens de controle nog niet aangebracht.

Aardingsmeetkleem is nog te voorzien.

Besluit

De installatie is conform het AREI.

De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 16/3/2036, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 29/3/2011

Naam agentonderzoeker: Bart De Potter

Handtekening:




Readgevingen

- Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
- Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : EANDIS

Nr teller : 75895796

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 84204017.04

EAN code

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, etc.)

Plaats van het onderzoek : GUSTAF ROYERSLAN 15/3e ROUSE 96

Eigenaar : MARTENS P. Adres : IDEM

Installateur : MARTENS J. W. T. E. R. BTW / TVA :

Datum van het onderzoek : 17/1/2014 Ik. / C.I. :

Date du contrôle : 17/1/2014 Inspecteur : V. D. STEENE

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison

Spanning : 230V Meter / bord verbinding : EKVB 4x10 Max. beveiliging : 60A

Aardelektrode : NEN Isolatie : 759 Mohm Aantal verdeelborden : 2

Table with columns for Differentieelschakelaars, Aantal eindstroombanen, and Test/In/AREI/ RGIE

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK

Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso) VISUM : Geen Eandis

Opmerkingen/Remarques : GEEN

Blank area for additional notes or observations.

Conclusion section with text describing the installation status and compliance with AREI and RGIE standards.

Table with columns for Niet conform, Conform, and N° vorig rapport, listing specific electrical components like 276bis AK, 274 AK, etc.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

Vertical text on the right side containing legal notices and disclaimers regarding the inspection process and liability.

Rapp. E.S./E.I. 1.04